

青 岛 黄 海 学 院

青黄院安函〔2025〕5号

关于组织开展暑假前校园安全大检查的通知

各单位、各部门：

2025年暑假临近，为贯彻落实近期山东省教育厅有关安全工作会议、文件精神，有效管控夏季校园安全风险，全面摸清安全隐患和薄弱环节，快速有效实施查改，学校将组织开展暑假前校园安全大检查，现将有关事项通知如下：

一、检查内容

（一）学生安全管理措施与安全专题教育情况

- 假期留校学生的食宿安全；
- 是否与学生签订暑期《假期安全告知书》；
- 假前对学生的安全知识教育落实情况：
 - 各学院暑假前召开暑期安全教育主题班会情况；
 - 毕业生离校清查，暑期留校学生的统计及管理安排情；
 - 开展学生假期外出的交通安全教育，进一步预防和减少道路交通事故；
- 开展防溺水安全教育，预防溺水事故的发生；

（5）开展学生网络诈骗危害的宣传教育，防止通网络诈骗对学生的侵害；

（6）开展学生心理健康测试与摸排，做好重点学生群体的假期活动跟踪。

（二）重点部位用电用气安全与消防设施器材完好情况

1. 重点检查学生公寓安全用电情况、应急疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、日常防火巡查情况、宿舍门窗、楼梯、栏杆完好情况、宿舍内存放违规物品情况等；

2. 重点检查各餐厅食品安全情况、安全规范用电用气用水情况、防蝇防鼠设施完好情况、疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、排烟通道检查清洗情况等；

3. 重点检查各实验实训室安全责任书签订情况、化学品安全存放情况、疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、安全规范用电情况等；

4. 重点检查各教学楼、图书馆、体育馆消防应急疏散通道畅通情况、消防设施器材完好情况、安全规范用电用水情况。

（三）施工现场安全安全文明施工情况

1. 施工场地围挡等防护设施布设及牢固情况、警告公示牌布置情况；

2. 特种作业人员持证上岗情况、动火作业审批情况；

3. 施工人员安全防护措施情况、安全教育情况；

4. 现场灭火器等消防设施配备、消防疏散通道畅通情况。

（四）防汛防台风落实情况

1. 防汛防台风责任制落实、防汛防台风体制机制建设、防汛预案修订情况；
2. 防汛检查开展情况、防汛防台风准备情况、抢险物资队伍情况、培训演练情况；

（五）意识形态安全工作落实情况

1. 意识形态责任制落实情况，论坛、讲坛、讲座、报告会、研讨会等“一会一报”制度落实情况；
2. 抵御和防范宗教渗透等工作落实、加强社团和学生组织管理情况；
3. 防范化解网络舆情风险隐患落实情况。

二、检查办法

（一）本次检查以自查为主，对照《2025年暑假前安全隐患检查项目清单》，各学院、各部门责任人组织人员对本部门及其下属单位进行一次全面安全检查。

（二）各单位于7月7日17:00前将自查情况送安全管理处105办公室张成良老师处。

（三）学校于7月8日8:30对学校各安全重点要害部位进行督导检查，检查由分管校领导带队，检查签字后报学校安稳工作领导小组办公室。

三、检查小组成员及分工

组 长：李清山

副组长：梁忠环、孟广东、井传学、刘纪新、赵国光

成 员：崔明明、李镇江、张 勇、崔久岗、王维智、
张永军、杨 健、陈江波、刘松芝、刘常海、各单位、各部门
安全管理员

记录员：安全管理处陪同人员

一组由李清山校长带队，校园规划建设部、学生工作部、安全管理处参与，主要检查校园周边安全情况、校内施工现场安全安全文明施工情况。

二组由梁忠环副校长带队，后勤保障部、教学工作部、安全管理处参与，主要检查各实验实训室安全责任书签订情况、消防安全、危化品管理、安全操作规程、安全防护设施有效运行状态等情况。

三组由孟广东副校长带队，党委宣传部、学生工作部、安全管理处参与，主要检查学校意识形态安全工作落实情况。

四组由井传学副校长带队，后勤保障部、餐饮服务中心、安全管理处参与，主要检查各餐厅食品、用电、用气、用水等安全管理情况以及防汛防台风工作落实情况。

五组由刘纪新副校长带队，后勤保障部、公寓服务中心、安全管理处参与，主要检查学生安全管理措施与安全专题教育情况，各公寓安全用电情况、违规存放物品情况、疏散通道畅通情况、消防器材完好情况。

四、工作要求

（一）要严格按照安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，进一步提高政治站位，把安全检查工作做细做实，防止走过场。

（二）各学院要采取有效措施，对假期留校学生进行一次认真全面的安全知识教育，强化学生的安全意识，提高学生自我防范能力。

（三）要认真组织开展隐患排查整改工作，坚持即查即改，强化隐患整改和闭环管理，切实解决安全管理中的突出问题，确保校园风险隐患动态清零。

（四）各单位在暑假期间应建立预警机制，根据部门情况安排好假期的安全值班人员，保证信息畅通，完善防范措施，将责任明确到人，防止假期发生安全事故。

附件：1. 2025年暑假前安全隐患检查项目清单
2. 督导检查分组

青岛黄海学院
2025年7月1日

附件1

2025年暑假前安全隐患检查项目清单

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
学生公寓	1	宿舍内是否存放电动车（电瓶）？是否有电瓶充电的现象？				
	2	应急疏散生命通道是否畅通？是否存放、安装障碍物？				
	3	消防设施器材检查项目：干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区？消防栓箱内水带、水枪是否齐全？应急照明灯是否完好且安装牢固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填写消防器材月检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？				
	4	供电线路检查项目：限电设备是否完好？配电箱是否缺盖？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？是否存在使用大功率用电器现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在私拉电线现象？是否存在多个接线板串联供电现象？照明器材、空调安装是否牢固？				
	5	日常防火巡查是否按时进行？记录填写是否完整、及时？				
	6	是否做到人走断电？人走锁门？假期是否关闭水阀？				
	7	宿舍门窗是否安全？床梯、栏杆安装是否牢固？				
	8	宿舍内是否存放香烟、打火机、管制刀具、易燃易爆等违规物品？				

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
餐饮中心	1	是否在醒目位置公示《食品经营许可证》？				
	2	食品安全自查、进货查验记录是否齐全？				
	3	防蝇、防鼠、防虫设施是否完好有效？消杀记录是否齐全？				
	4	排烟、排风设备是否完好有效？排烟管道清洗记录是否齐全符合要求？				
	5	燃气检查项目：燃气管道、阀门是否完好有效？管道安装是否牢固？是否作为支撑或悬挂物品？连接软管中间是否有接口？长度是否超过2米？燃气流向标识是否清晰？燃气浓度报警设备是否处于正常工作状态？间距是否小于10米？灶具是否有熄火保护装置？燃气维保记录是否齐全？				
	6	餐厅用水是否符合国家规定的生活饮用水卫生标准？				
	7	半成品与成品、生品与熟品在盛放与储存时是否相互分开？加工工具是否分开使用？				
	8	食品留样是否符合规范？留样记录是否齐全？				
	9	餐厅内是否存放电动车（电瓶）？是否有电瓶充电的现象？				
	10	应急疏散生命通道是否畅通？是否存放、安装障碍物？				
	11	消防设施器材检查项目：干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区范围内（大灶间是否配备了2具8斤干粉灭火器）？消防栓箱内水带、水枪是否齐全？应急照明灯是否完好且安装牢固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填写消防器材日检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？防火卷帘门升降是否顺畅？门下是否堆放物品影响使用？				

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
	12	供电线路检查项目：配电箱跨接线是否可靠连接？配电箱前是否有物品遮挡不便于操作？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在多个接线板串联供电现象？是否存在私拉电线现象？				
实验实训室	1	实验室负责人与相关实验人员是否签订实验室安全责任书？				
	2	是否开展了实验室安全教育培训？				
	3	实验室物品摆放有序，卫生状况良好，无废弃物品、不放无关物品。				
	4	化学品的购买是否履行审批手续？储存场所有无防盗、防爆、防火等措施？领用手续是否完备？				
	5	化学品应有序分类存放，是否建立实验室化学品动态管理台账？				
	6	化学品包装物上是否有符合规定的化学品标签？				
	7	废液应分类装入专用废液桶中，液面是否超过容量的3/4？				
	8	控制室(控制台)是否铺设橡胶垫、绝缘垫？				
	9	生物废物、化学废物、生活垃圾等是否分开贮存？				
	10	气瓶存放点是否通风、远离热源、避免暴晒？气瓶存放是否稳固？				
	11	实验室内是否存放电动车(电瓶)？是否有电瓶充电的现象？				
	12	实验室应急疏散生命通道是否畅通？是否存放、安装障碍物？				
	13	消防设施器材检查项目：干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区？消防栓箱内水带、水枪是否齐全？应急照明灯是否完好且安装牢固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填写消防器材月检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？				

场所	序号	主要检查项目	是否存在此隐患	整改措施	整改完成时间	备注
	14	供电线路检查项目：配电箱是否缺盖？配电箱跨接线是否可靠连接？配电箱前是否有物品遮挡不便于操作？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？是否存在多个接线板串联供电现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在私拉电线现象？				
施工现场	1	施工场地围挡等防护设施布设及牢固情况、警告公示牌布置情况；				
	2	特种作业人员持证上岗情况、动火作业审批情况；				
	3	施工人员安全防护措施情况、安全教育情况；				
	4	现场灭火器等消防设施配备、消防疏散通道畅通情况。				
其它办公场所	1	楼宇内是否存放电动车（电瓶）？是否存在电瓶充电的现象？				
	2	公共场所应急疏散生命通道是否畅通？是否存放、安装障碍物？				
	3	消防设施器材检查项目：干粉灭火器的压力表指针是否指在绿区？消防栓箱内水带、水枪是否齐全？应急照明灯是否完好且安装牢固？疏散标志牌是否常亮且安装牢固？是否按时规范填写消防器材月检查卡？防火门是否能正常启闭？闭门器、顺序器是否完好？				
	4	供电线路检查项目：配电箱是否缺盖？配电箱跨接线是否可靠连接？配电箱前是否有物品遮挡不便于操作？断路器和插座是否存在裸露电线？是否存在松动现象？是否存在多个接线板串联供电现象？供电线路是否有超载发热有异味现象？是否存在私拉电线现象？				
	5	对学校建筑物、构筑物、设施设备、器材、管道、线路进行全面排查检修，全面排查校内广告牌、宣传栏、电子屏等的处理情况，全面排查楼顶的堆积物、临时建筑物、空调、外机、光伏发电设备、顶置太阳能等外挂设施的安全稳固性。				

注：项目较多时，可以另加附页。

巡查人签字：

安全管理责任人签字：

附件2

督导检查分组

各组集合时间：7月8日（星期二）上午9:00

分组	带队 校领导	联系人 及电话	检查组成员	集合地点	检查内容	路线	车辆信息
一组	李清山	刘常海 15866853999	赵国光、崔明明、 刘常海 记录：李自成	西区运动 公园大门	主要检查校园周边安全情况、校内施工现场安全安全文明施工情况。	西区运动公园大门-生活区大门-知信楼西侧山体-南区东小门-南区篮球场施工现场	
二组	梁忠环	陈江波 15706420508	刘 浩、陈江波、 孙立国 记录：王新成	1#实验楼前	主要检查各实验实训室安全责任书签订情况、消防安全、危化品管理、安全操作规程、安全防护设施有效运行状态等情况。	1#实验楼-2#实验楼-危化品仓库	
三组	孟广东	李镇江 18953210502	李镇江、王鹊梅、 丰颖楠 记录：赵 阳	办公楼	主要检查学校意识形态安全工作落实情况。	办公楼-南区警务室-学工部档案室	
四组	井传学	崔久岗 13864292252	崔久岗、杨 健、 刘松芝 记录：张成良	学苑餐厅前	主要检查各餐厅食品、用电、用气、用水等安全管理情况以及防汛防台风工作落实情况。	学院餐厅-双馨园餐厅	

分组	带队 校领导	联系人 及电话	检查组成员	集合地点	检查内容	路线	车辆信息
五组	刘纪新	王维智 15105320606	王维智、张永军、 王 华 记录：焦宗峰	6#公寓楼前	主要检查学生安全管理措施与安全专题教育情况，各公寓安全用电情况、违规存放物品情况、疏散通道畅通情况、消防器材完好情况。	6#公寓楼-9#公寓楼	

备注：请各组检查人员自行打印检查表携带使用。