

青 岛 黄 海 学 院

青黄院安函〔2025〕6号

关于组织开展秋季开学校园安全檢查工作的通知

各单位、各部门：

为贯彻落实近期山东省政府、教育厅有关安全工作会议、文件精神，有效管控秋季开学校园安全风险，全面摸清安全隐患和薄弱环节，快速有效实施查改，确保新学期开学安全、平稳、有序，学校将组织开展秋季开学校园安全檢查，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

各单位、各部门。

二、检查重点

各单位、各部门仔细参照以下重点检查清单，结合本部门实际，逐项落实安全隐患，列出清单及整改台账，确保本部门所属区域内不存在下列安全隐患。

（一）公寓安全重点检查内容

公寓管理中心对所有校园内公寓进行安全隐患检查，检查包括但不限于以下内容：

1. 公寓内限电设备是否完好？学生是否有使用违章电器（如

电壶、电热锅、电磁炉、卷发棒、电热毯、三无电器产品等）现象？

2. 学生有无使用明火（吸烟、乱丢烟头、存放烟、点蜡烛、点蚊香、打火机、酒精炉等）现象？

3. 是否存在私拉乱接电线网线、插排串联乱放、充电器长期不拔、人走不断电等情况？

4. 宿舍内有无存放易燃易爆物品等？

5. 宿舍内有无存放各类管制刀具、尖锐器具等？

6. 是否有酗酒、晚归、夜不归宿、替寝等违规违纪现象？

7. 床体、床梯、床护栏、门、窗、玻璃等公配设施，是否存在松动、开焊、脱落等安全隐患？楼梯扶手、阳台护栏是否牢固？窗户和门上方的窗玻璃是否牢固？

8. 宿舍内配电箱是否缺盖，断路器和插座是否存在裸露线路、松动现象？公共区域有无裸露、老化线路、照明设备是否正常工作？

9. 宿舍内是否存放停放电动车（电瓶）或给电动车（电瓶）充电的现象？

10. 消防通道是否畅通？门窗是否安全，宿舍门钥匙是否乱放？

11. 消防设施设备是否完好？灭火器压力表指针是否在正常使用范围内？消防栓是否能正常供水？安全疏散指示灯、照明灯是否完好？

（二）餐厅和商铺安全重点检查内容

后勤保障部相关处室，要对校园内所负责的餐饮档口、快递、超市和商铺进行一次全面检查，检查包括但不限于以下内容：

1. 餐厅是否有燃气安全管理制度或燃气设备操作规程，且在明显位置张贴？是否与供气单位签订供用气合同？燃气维保记录是否齐全符合要求？

2. 厨房操作间是否安装有燃气泄漏报警器，间距小于 10 米，距顶棚小于 30cm？报警器检定（校验）是否在有效期 1 年内？

3. 燃气管道及附件有无被擅自改动现象？燃气管道用支架、管卡或吊卡应固定牢靠，有无松动、摇晃等现象？管道是否用于承重、作为支撑以及悬挂重物等？

4. 燃气总阀操作方便手柄完好，能否正常关闭？燃气表及管道周围有无堆放或搭挂杂物、接触电线现象？

5. 燃气软管连接要紧固，且长度不超过 2 米、软管中间要无接口无三通分流、软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象；软管是否在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用？

6. 每个用气场所应配备 8kg 灭火器不少于 2 只；

7. 餐厅要按要求定期清理油烟管道，每季度请专业公司彻底清洗 1 次，并保存好清洗记录；

8. 餐厅和商铺应确保应急疏散通道不被侵占、畅通无阻；

9. 餐厅和商户等经营场所应确保消防设施设备、消防器材和用电设施设备处于完好状态，灭火器、灭火毯放置在明显、方便

取用位置；

10. 定期检查电源线绝缘层是否破损？禁止私拉乱接电线，插座远离火源和水源，下班前关闭所有非必要电器电源；

11. 从严从细对经营业户进行食品安全和饮用水安全跟踪监督管理，坚决杜绝食品中毒事件发生。

（三）实验室安全重点检查内容

教学工作部、实验室与设备管理处、各二级学院要对所属实验室进行安全风险隐患检查，检查包括但不限于以下内容：

1. 实验室负责人是否签订安全责任书？

2. 实验室是否明确安全管理人员？

3. 实验室是否有书面的安全管理制度？

4. 实验室是否建立了应急预案和应急演练制度？

5. 实验室是否有安全检查及整改记录？

6. 实验室消防通道是否通畅？公共场所是否堆放仪器或物品？

7. 实验室卫生状况是否良好？物品摆放是否整齐有序无废弃物品？

8. 灭火器是否在有效期内？压力指针位置是否正常？放置位置是否方便取用？

9. 消火栓是否被遮挡？是否有水？

10. 是否存在私自乱拉乱接电线电缆现象？禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面上。电气设备是否配备了空

气开关和漏电保护器？

11. 化学品是否有序分类存放？互为禁忌的化学品不得混放。是否有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记？

12. 实验室机械设备是否保持清洁整齐、可靠接地？

13. 特种设备作业人员是否取得相应的《特种设备安全管理和作业人员证》？证书是否在有效期内？

（四）体育馆、图书馆、博物馆、教学楼、办公楼等公共活动区域重点检查内容

各职能部门和二级学院应确保各自管辖区域内消防栓、消防水带、消防水枪、消防应急灯、疏散标识牌等消防设施配备齐全、完好无损、安装牢固，在突遇紧急情况时，能拿得出、用的上、发挥应有作用。检查项目明细如下：

1. 消火栓阀门是否能正常开启？消火栓内是否有水？消火栓接头是否完好？消火栓门是否完好？

2. 消防水带、水枪配备是否齐全、有无破损现象？消防水带接头卡箍是否牢固、是否完好？消防水枪是否完好？

3. 消防应急照明灯安装是否松动？是否处于工作状态（需要启动开关测试）？消防应急疏散标识牌安装是否松动？亮度能否达到醒目准确指引疏散方向？

4. 疏散通道和疏散楼梯内是否堆放物品等影响疏散的障碍物？通道是否畅通满足疏散条件？

（五）其他重点安全隐患排查工作

针对秋季开学特点，相关部门要做好以下重点工作：

1. 要加强学生实习实训管理，认真考察实习单位工作生活环境、安全防护情况，规范签订“三方协议”，校企联合做好学生思想引导、教育管理和服务工作。

2. 要充分发挥心理健康教育工作体系作用，及时开展新学期学生心理健康测评，完善心理问题学生台账，针对性制定辅导干预和关心关爱措施，协助做好严重心理问题学生转介治疗。

3. 要有力守护学生人身财产安全，要持续做好防溺水、防校园欺凌、防网络诈骗、防交通事故工作。

4. 要坚持进度与质量并重，加快推动校园施工项目完工并交付使用，同时严格工程验收，确保工程质量和消防、水电等全面达标。要特别注意新建改建校舍甲醛超标问题，开展好室内环境污染检测，确保质量达标。

5. 要加强实验仪器、电梯等特种设备的维护保养和安全检查，加强校园古力盖、建筑外挂空调等设施设备的巡查，消除古力破损、高空坠物等安全隐患。

6. 要扎实开展校园卫生防疫，加强师生员工健康监测，出现“基孔肯雅热”疑似症状，及时向属地疾控部门报告。

7. 要精心组织开学安全“第一课”，引导学生掌握防地震、防火灾、防冲撞、防暴恐、防诈骗等必备技能。

三、检查办法

（一）本次检查以自查为主，各单位、各部门负责人组织人

员对本部门及其下属单位进行一次全面安全检查。

（二）自查时间为9月1日至9月5日，各单位请于9月5日下午下班前将自查反馈表及自查报告（电子版及签字纸质版）报送安全管理处110办公室张成良老师处。

（三）安全管理处将组织相关部门和专家于9月8日至9日开展复查抽查。

四、工作要求

（一）各单位、各部门要提高思想认识和政治站位，充分认清当前形势，将安全工作放在各项工作之首。

（二）各单位、各部门认真组织开展安全检查工作，坚持即查即改，强化隐患整改和闭环管理，切实解决安全管理中的突出问题，确保校园风险隐患动态清零。

（三）要及时报送检查结果，检查反馈表及自查报告要按时报送至安全管理处。

附件：1. 安全自查反馈表
2. 安全自查报告

青岛黄海学院

2025年9月1日

附件 1

安全自查反馈表

单位（部门）： 日期： 联系人及电话：

序号	隐患位置	安全隐患描述	整改情况	备注

检查人签字： 单位负责人签字：

附件 2

安全自查报告

报告内容提纲:

- 一、所属部门基本情况
- 二、本次安全自查的重点
- 三、发现隐患问题与整改情况
- 四、未整改隐患的情况与下一步安全工作计划

单位名称:

自查时间:

单位负责人: